

Maizières-lès-Metz, le 10 octobre 2017

## Attestation d'essai EFR-17-V-000567

*Ce document n'a qu'une valeur informative; seul le procès-verbal EFR-17-V-000567 qui sera édité et dans sa version intégrale permettra la vérification de la conformité nécessaire à la validité de l'élément.*

**Objet** : **Des supports sanitaires installés dans une contre cloison en plaques de plâtre.**

**Procès-Verbal n°** : **EFR-17-V-000567**

**Demandeur** : **SIAMP**  
4 Quai Antoine 1<sup>er</sup>  
98007 MONACO Cedex  
MONACO

**Concernant** : Monsieur,

Nous vous confirmons avoir réalisé un essai de résistance au feu de supports sanitaires installés dans une contre cloison en plaques de plâtre au sein de notre laboratoire le 21 septembre 2017.

Les supports sanitaires étaient montés dans une contre-cloison en plaques de plâtre de type 48/90,5 comportant trois peaux d'épaisseur respective 15, 12.5 et 15 mm.


Les sanitaires étaient montés côté feu et opposé au feu.

Les critères d'isolation thermique et ceux d'étanchéité au feu ont été respectés pour une durée de quatre vingt onze minutes ce qui permet de prononcer un classement EI 90.

Un rapport d'essai n° EFR-17-V-000567 est en cours de rédaction et vous sera remis dans les meilleurs délais.

Espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes sincères salutations.

Didier CHRISTOPHE  
Chargé d'Affaires



Renaud SCHILLINGER  
Directeur technique  
Façades / Compartimentage

